

## **Изменение периода интегрирования подынтервальной мощности контроллеров СИКОН С1, С10, С70.**

**Внимание!** Возможность сбора подынтервальных мощностей определенного времени интегрирования с конкретного счетчика указана в документации на подключение счетчика к контроллеру СИКОН.

Для смены периода интегрирования следует выполнить следующие действия при помощи программы «Системы и технологии \ Базовое ПО \ Конфигуратор»:

- настроить период интегрирования мощности (меню «Мощность / период интегрирования подынтервальной мощности») из ряда: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 минут.
- выполнить полную очистку базы данных контроллера с потерей всех энергетических данных, накопленных ранее (меню «Управление / очистка базы данных»).