

**Счетчики, с которыми СИКОН С70 (С1, С10)
работает по цифровому интерфейсу.**

Наименование	Примеры условных обозначений счетчиков	3 минуты	Профиль. 30-минут	показания	фиксация ¹	регистраторы ²	качество ³	сутки и месяц
«Эльстер Метроника» (Москва)								
«A1R» ⁴	A1R-4AL-C25-T		+	+	+	+		
«ЕвроАльфа» ⁴	EA05RAL-B-3	+	+	+	+	+		
«Альфа плюс» ⁴	A1R-4-AL-C25-П+	+	+	+	+	+		
«A1700» ⁴	AV05-RAL-P14B-4		+	+	+ ⁵			
Элгамма-Электроника» (Вильнюс, Литва)								
«EPQS» ⁶	EPQS 111.08.07 LL EPQS 121.08.07		+	+	+ ⁵	+	+	
Концерн «Энергомера» (Ставрополь)								
«ЦЭ6850» ⁷	ЦЭ6850/0,5-5Т-2Н-1 0 0.	+	+	+				
«ЦЭ6850М» ⁷	ЦЭ6850М 0,5/1,0 57,7В 1-1,5А 1Н 1 Р Ш1	+	+	+				
«ЦЭ6823М» ⁷	ЦЭ6823М/1,0 – 7,5 – Т – 2Н – 3пр -1 0 0	+	+	+				
ФГУП «Нижегородский завод им. Фрунзе»								
«СЭТ-4ТМ.02» ⁸	СЭТ-4ТМ.02.0	+	+ ⁹	+		+	+	+
«СЭТ-4ТМ.03»	СЭТ-4ТМ.03.08		+ ¹⁰	+	+	+	+	+
«ПСЧ-4ТМ.05» ¹¹	ПСЧ-4ТМ.05.02		+ ¹⁰	+	+	+	+	+
«ПСЧ-3ТА» ⁶	ПСЧ-3ТА.04.1, ПСЧ-3ТА.07.111, ПСЧ-3ТА.03.1 (с профилем), ¹²		+ ¹³	+				+ ¹⁸
«ПСЧ-4ТА» ⁶	ПСЧ-4ТА.04.1, ПСЧ-4ТА.03.1 (с профилем)		+ ¹³	+				+ ¹⁸
«СЭБ-2А» (бытовой) ⁶	СЭБ-2А.05.2.11, СЭБ-2А.07.111 ¹²			+				+ ¹⁸
«Московский завод электроизмерительных приборов»								
«СТС-5605» ¹⁴	СТС-5605 2/05-4, LZQJ –S563-00-1МВ- D4-040000-М50/Q ¹²		+	+			+	
ОАО «Инкотекс» (Москва)								
«Меркурий-230» ¹⁵	Меркурий-230 ART-1, Меркурий-230 ART2-03 PRIDN		+ ¹⁶	+			+	+
«Меркурий-200» ¹⁷	Меркурий-200.02			+				+ ¹⁸
«Государственный рязанский приборный завод», СКБ «Автоматизация»								
«Гамма-3» ¹⁹	ГАММА 3/1-A02P05П-5/7,5-Т1-С1-И2		+ ¹⁰	+	+ ²⁰	+	+	

-
- ¹ зафиксированные показания на начало суток
 - ² регистраторы событий счетчика
 - ³ параметры качества (напряжения, токи и др.)
 - ⁴ Одно- и двунаправленные многотарифные счетчики с профилем нагрузки, с интерфейсом RS485 (модификации с платой C25 или C29).
 - ⁵ зафиксированные показания на начало месяца
 - ⁶ С интерфейсом RS-485
 - ⁷ Одно- и двунаправленные счетчики с интерфейсом RS-485
 - ⁸ Двунаправленные счетчики
 - ⁹ профиль мощности периода интегрирования, в минутах из ряда: 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1
 - ¹⁰ Два профиля мощности: период интегрирования первого профиля – 30 минут; период интегрирования второго профиля, в минутах из ряда: 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1
 - ¹¹ Модификации счетчика активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений
 - ¹² Для модификаций требуется дополнительное тестирование совместно с контроллером СИКОН C70 (C1, C10).
 - ¹³ Профиль 30-мин. мощности (для модификаций с профилем)
 - ¹⁴ Счетчики старой или новой модификации (LZQJ), с интерфейсом RS485, с контрольной суммой bcc.
 - ¹⁵ Модификации счетчика активной и реактивной энергии, многотарифные, с профилем мощности, с интерфейсом RS485 или CAN.
 - ¹⁶ Профиль мощности с настраиваемым периодом интегрирования, в минутах из ряда: 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1
 - ¹⁷ Бытовой с интерфейсом CAN
 - ¹⁸ энергия за сутки и месяц по тарифам и суммарная
 - ¹⁹ с протоколом обмена типа И2 и интерфейсом RS-485
 - ²⁰ профиль зафиксированных показаний счетчиков (2 произвольные метки времени в сутках)