

Внимание!

1. В контроллерах SM160-02М со встроенным модулем СКЗИ осуществляется контроль целостности оболочки корпуса, поэтому **контроллер ЗАПРЕЩЕНО вскрывать, ронять, оказывать на него какие-либо механические воздействия при транспортировке и складировании, монтаже и эксплуатации.**

В случае повреждения корпуса контроллера ключевая информация в модуле СКЗИ будет автоматически уничтожена, и эксплуатация контроллера станет невозможной. Процедура установки нового ключа может быть выполнена непосредственно на заводе изготовителе, и будет оплачена за счет Заказчика.

2. В соответствии с требованиями Приказа ФСБ РФ от 09.02.2005 N 66 "Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)" и Приказа ФАПСИ от 13.06.2001 N 152 "Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну" **организация поэземплярного учета используемых СКЗИ возлагается на Заказчика СКЗИ.**

3. Срок действия ключей при использовании в составе компонентов ИСУЭ – 4 года с возможностью однократного совершения процедуры смены ключей по защищенному каналу связи (с использованием сервисного соединения).

По истечении последующих 4 лет после процедуры смены ключей, должна быть осуществлена переинициализация криптомодуля. Данная процедура производится исключительно на заводе изготовителе т.к. связана с физическим извлечением криптомодуля из контроллера.

Данные работы не входят в гарантийные обязательства.