

## УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин

января 2022 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ПЗ – 1/22

Срок действия с 10.01.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 10.01.2027 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Контроллер многофункциональный «Интеллектуальный контроллер SM160-02М, ТУ 4222-160-10485057-18 (от 17.06.2021). Версия ПО: 2.1.0.2.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД «ПРОМПРИБОР» (ООО ЗАВОД «ПРОМПРИБОР»).

Фактический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, дом 8, помещение 59.

Почтовый адрес: 600014, область Владимирская, город Владимир, а/я 31.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД «ПРОМПРИБОР» (ООО ЗАВОД «ПРОМПРИБОР»).

Фактический адрес: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, дом 8, помещение 59.

Почтовый адрес: 600014, область Владимирская, город Владимир, а/я 31.

Производство: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, дом 8, помещение 59.

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве устройств сбора и передачи данных (УСПД) без функций информационно-вычислительного комплекса (ИВК) для розничного рынка электроэнергии (РРЭ) с размещением в шкафу со степенью защиты не ниже IP 54


Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»

## РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «Россети Научно-технический  
центр»

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции  
импортозамещения взаимодействия с  
производителями оборудования  
ПАО «Россети»

  
А. М. Епифанов

  
К. А. Осинцев

\_\_\_\_\_ 2025 г.

« 03 » апреля \_\_\_\_\_ 2025 г.



## ДОПОЛНЕНИЕ № ПД-15/25 от 03.04.2025 г.

к Заключению аттестационной комиссии от 10.01.2022 №ПЗ-1/22

Срок действия с 03.04.2025 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 10.01.2027 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ

Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M, ТУ 4222-160-10485057-18 (изм.1 от 09.01.2023), утверждены как тип СИ, внесены в реестр под № 71337-18. Версия ПО: 2.1.0.2.

## ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Промприбор» (ООО Завод «Промприбор»).

Фактический адрес: РФ, 600014, г. Владимир, ул. Лакина, дом 8, помещение 59.

Почтовый адрес: РФ, 600014, область Владимирская, город Владимир, а/я 31.

Адрес производства: РФ, 600014, г. Владимир, ул. Лакина, дом 8, помещение 59.

## СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – «Россети»

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ (ДО) Публичного акционерного общества (ПАО) «Федеральная сетевая компания-Россети» в качестве устройств сбора и передачи данных (УСПД) без функций информационно-вычислительного комплекса (ИВК), со сроком действия поверки, проведенной после 31.05.2024 – 4 года, с размещением в шкафу со степенью защиты не ниже IP 54:

при организации учета электрической энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии, модификация:

Контроллер SM160-02M ВЛСТ 340.00.000-02M/xxxД ;